

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ25.В.02171  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642716  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Армстронг Флор Продактс". Адрес: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 1, офис 102.  
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1117746629538. Телефон +7 495 792 3422, факс +7 495 792 3422.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Armstrong DLW GmbH". Адрес: Stuttgarter Strasse 75 74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland,  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Германия. Телефон +49(0)714 27 11 85, факс +49(0)714 27 12 48.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Дизайнерская многослойная модульная плитка из ПВХ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) коллекции Scala (общая толщина от 2 до 5 мм, слой поверхностной защиты от 0,3 мм до 1,0 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. Приложение № 1 (бланк № 0057940)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 2413-С/ТР от 11.12.2013 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.РУ.ИН14 от 25.08.2010 г. Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 0759-ИК/2 от 20.08.2013 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2013 по 11.12.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

*Ю.Н. Гришин* Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

*Г.В. Чернецов* Г.В. Чернецов

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ25.В.02171

(обязательная сертификация)

ТР

**0057940**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость."	группа воспламеняемости - В2
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	группа дымообразующей способности - Д2
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	группа токсичности продуктов горения - Т2
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени."	группа распространения пламени по поверхности - РП1



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов